

点検種別	対象機器	圧縮機の 定格出力	点検者	点検頻度	点検内容
(1)簡易定期点検	すべての第一種特定製品		管理者・ユーザー (専門業者に委託することも可能)	3ヶ月に 1回以上	[目視検査] 室外機・室内機の熱交換機および配管部分の異常音・異常振動・油にじみ・腐食・さび・傷・霜付きなど(冷蔵・冷凍機器の場合、庫内温度の確認も必要)
(2)定期点検	業務用 空調機器	7.5kW以上 50.0kW未満 50.0kW以上	有資格者	3年に 1回以上	[直説法] ・発泡液法 ・漏えい探知機を用いた方式 ・蛍光剤法 [間接法] チェックシートを用いて、稼働中の機器の運転値が日常値とずれていないか確認し、漏れの有無を診断。
	業務用 冷凍・冷蔵機器	7.5kW以上		1年に 1回以上	